

GLAVA FOLIE BRANNMATTE

Steinullmatte med ytterkledning av armert alufolie og netting. Kan benyttes som brannisolasjon på kanaler der NT Fire034 gjelder.
Pk/ pall: 18 stk.
Pall: 1100x1100mm



Dimensjon / beskrivelse	INNHold PR. PAKKE				INNHold PR. PALL			NOBB- nr	Varenr
	stk		m2	m³	stk	m2	m³		
30 x 600 x 6000 mm	1		3.6	0.08				21656079	586030
50 x 600 x 4000 mm	1		2.4	0.09				11499449	586050

* Ikke lagerført, leveres på bestilling, minstekvantum kan forekomme.

MONTERING / UTFØRELSE

Varme- og brannmotstandig steinullmatte med en ubrennbar aluminiumsfolie (aluminium og glassfibernet). En varmegalvanisert netting (maskevidde 25 mm) er sydd på alufolien.

Matte med tykkelse 30 mm har også innvendig komfortbelegg av non- woven polyester.

Nettingen syes i alle skjøter med galvanisert ståltråd eller festes med kroker med spesialtang. Stinglengde/ krokavstand 50 - 100 mm.

Til brann- og varmeisolering av rør, kanaler og tanker.

Maks. anvendelsestemperatur 640 °C.

Maks. overflatetemperatur 300 °C.

Densitet: 80 kg/ m³

Palleformat 1100 x 1100mm

Godkjent som brannisolering A 60 (EI 60) av ventilasjonskanaler i gjennomføringer og i brannceller klasse A 90 (EI 90) (SINTEF BB-018) i henhold til NTFire 034.

Glavas produktsortiment er under løpende utvikling, og Glava forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Fukt:Ingen kapillærsugende egenskaper

Holdbarhet: Mineralull endrer seg ikke ved normal anvendelse; siger ikke

Glavas kvalitetssystem tilfredsstillter kravene i NS- EN ISO 9001 ,NS- EN ISO 14001 og Internkontrollforskriften og er sertifisert i.h.t. disse av Nemko Certification AS. Dette sikrer høy og jevn kvalitet på vårt produkt.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Varmeledningsevne:

t _m [°C]	0	+10	+50	+100	+200	+250
λ [W/ mK]	0,036	0,037	0,042	0,049	0,070	0,083

MILJØPÅVIRKNING

Radon: Isolasjonsull er blant de byggematerialer med minst utstråling av radon; enhver risiko kan utelukkes

Formaldehyd: Isolasjonsull er nærmest fri for formaldehyd

HMS - REFERANSER

Allergier: Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeide med isolasjonsull

Glava har også utarbeidet et generelt Sikkerhetsdatablad for mineralull, som kan fåes på forespørsel.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

Deponiforskriften klassifiserer steinull i kategori 2; Ordinært avfall. Dvs kan leveres på alle godkjente deponi.

TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør: GLAVA AS
Organisasjonsnummer: NO 912 008 754 MVA
Postadresse: Postboks F, 1801 Askim
Telefon: +47 69 81 84 00
Faks: +47 69 81 84 78
E- post: post@glava.no
Internett: glava.no